



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ BELGESİ

MİMSAN MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

firması

2. ORG.SAN.BÖL. 3. CAD. NO: 13 MALATYA

adresinde

ÜRÜNLER	AT TİP İNCELEME BELGE NO.	AT PIN
GAZ YAKITLI - 2 GEÇİŞLİ - ÇELİK GÖVDELİ SICAK SU KAZANLARI (MKBG...) (80000 kcal/h – 800000 kcal/h)	1783-GAD-108	1783 CQ 108

kapsamı için

2009/142/AT– Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği/ Ürün Kalite Güvencesi - Modül E (EK-II)

'nin gereklerine göre ve TS EN ISO 9001:2008' in ilgili maddeleri dikkate alınarak tetkik edilmiş ve belgelendirilmiştir.

Onaylanmış Kuruluş Numarası: 1783
Belge Veriliş Tarihi: 18.02.2015
Geçerlilik Tarihi: 18.02.2018
Proje No.: 422-15/43662
İnceleme Rapor Numarası: 422-GAD-027/2015-01
Belge Değişiklik Tarihi / Nedeni -

Kalite Sisteminin Teknik Düzenleme/ Uyumlaştırılmış Standard gereklerini karşıladığını gösteren işbu belge ile Kuruluş; tetkiki yapılan kalite sistemi kapsamında CE Uygunluk İşaretini, aşağıda gösterildiği şekilde iliştime ve Onaylanmış Kuruluş numarasını kullanmaya yetkilidir.



Belge No: 1783 – GAD – 109



Sezai DOĞAN
Direktifler Müdürü

ANKARA, (rev00), 18.02.2015

Bu belge ancak TSE- Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783-mührü ile geçerlidir.

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ BELGESİ

MİMSAN MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

firması

2. ORG.SAN.BÖL. 3. CAD. NO: 13 MALATYA

adresinde

ÜRÜNLER	AT TİP İNCELEME BELGE NO.	AT PIN
GAZ YAKITLI - 2 GEÇİŞLİ - ÇELİK GÖVDELİ SICAK SU KAZANLARI (MKBG...) (80000 kcal/h – 300000 kcal/h)	1783-BED-079	1783 CQ 79

kapsamı için

92/42/AT– Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği/ Ürün Kalite Güvencesi - Modül E (EK-IV)

'nin gereklerine göre ve TS EN ISO 9001:2008' in ilgili maddeleri dikkate alınarak tetkik edilmiş ve belgelendirilmiştir.

Onaylanmış Kuruluş Numarası: 1783
Belge Veriliş Tarihi: 18/02/2015
Geçerlilik Tarihi: 18/02/2018
Proje No.: 422-15/44373
İnceleme Rapor Numarası: 422-BED-027/2015-01

Belge Değişiklik Tarihi / Nedeni -

Kalite Sisteminin Teknik Düzenleme/ Uyumlaştırılmış Standard gereklerini karşıladığını gösteren işbu belge ile Kuruluş; tetkiki yapılan kalite sistemi kapsamında CE Uygunluk İşaretini, aşağıda gösterildiği şekilde iliştime ve Onaylanmış Kuruluş numarasını kullanmaya yetkilidir.



Belge No: 1783 – BED – 080



Sezai DOĞAN
Direktifler Müdürü

ANKARA, (rev00), 18.02.2015

Bu belge ancak TSE- Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783 mührü ile geçerlidir.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİ

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2009/142/AT) EK-2 Madde 1.4

Belge No. : **1783-GAD-108**

Proje No. : 422-15/43657

AT PIN : 1783 CQ 108

Başvuran/Üretici : MİMSAN MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Marka : MİMSAN

Tip/Model Gösterimi : MKBG ... (Bkz. EK)

Ürün Tanımı : GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANI

Cihaz Kategorileri : I_{2H}

Hedef Ülkeler : TR

Referans Standardlar : TS EN 303-1/Kasım 2000 & TS EN 303-3/Şubat 2001

Uygunluk Değerlendirme Raporu : 422-GAD-027/2015-02

Veriliş Tarihi : 18.02.2015

Belge Değişiklik Tarihi / Nedeni : -



Sezai DOĞAN
Direktifler Müdürü

ANKARA, (rev. 00) <18.02.2015>

(Bu belge Eki (1 sayfa) ile birlikte geçerlidir.)

Not: Bu belge ancak TSE - Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783 mührü ile geçerlidir.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİ

Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği (92/42/AT) EK-3 Madde 5

Belge No. : **1783-BED-079**

Proje No. : **422-15 / 44376**

AT PIN : **1783 CQ 79**

Başvuran/Üretici : **MİMSAN MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.**

Marka : **MİMSAN**

Tip/Model Gösterimi : **MKBG ... (Bkz. EK)**

Ürün Tanımı : **GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANI**

Cihaz Kategorileri : **I_{2H}**

Hedef Ülkeler : **TR**

Referans Standardlar : **TS EN 303-1/Kasım 2000 & TS EN 303-3/Şubat 2001**

Uygunluk Değerlendirme Raporu : **422-GAD-027/2015-02**

Veriliş Tarihi : **18.02.2015**

Belge Değişiklik Tarihi / Nedeni : **-**



Sezai DOĞAN
Direktifler Müdürü

ANKARA (rev. 00), 18.02.2015

Bu belge Eki ve "TSE - Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783" mührü ile geçerlidir.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİNE EK

BELGE NO.: 1783-GAD-108

Ürün Tanımı ve Kullanım Amacı

GAZ YAKITLI - 2 GEÇİŞLİ - ÇELİK GÖVDELİ SICAK SU KAZANLARI - ISITMA

Tip/Model Gösterimi	Gaz Kategorisi/ Basınç (mbar)	Hedef Ülkeler
MKBG ...	I _{2H} (20 mbar)	TR

Tip/Model Gösterimi	Kapasite	Basınç Değerleri			
MKBG-80	80000 kcal/h (93 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-100	100000 kcal/h (116 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-125	125000 kcal/h (145 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-150	150000 kcal/h (174 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-175	175000 kcal/h (203 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-200	200000 kcal/h (233 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-250	250000 kcal/h (291 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-300	300000 kcal/h (349 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-350	350000 kcal/h (407 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-400	400000 kcal/h (465 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-450	450000 kcal/h (523 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-500	500000 kcal/h (581 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-600	600000 kcal/h (698 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-700	700000 kcal/h (814 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MKBG-800	800000 kcal/h (930 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİNE EK (Sayfa 1)

BELGE NO. : 1783-BED-079

Ürünün Kullanım Amacı	
Isıtma	
Çıkış Gücü (kW)	93 - 349
Ortalama Kazan Suyu Sıcaklığı	70°C
Yakıt Tipi	Gaz X Sıvı ...
Ürünün Tanımı	
Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanı	

Ürünün Versiyonları	Açıklamalar
MKBG-80	80000 kcal/h (93 kW)
MKBG-100	100000 kcal/h (116 kW)
MKBG-125	125000 kcal/h (145 kW)
MKBG-150	150000 kcal/h (174 kW)
MKBG-175	175000 kcal/h (203 kW)
MKBG-200	200000 kcal/h (233 kW)
MKBG-250	250000 kcal/h (291 kW)
MKBG-300	300000 kcal/h (349 kW)





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİNE EK (Sayfa 2)

BELGE NO. : 1783-BED-079

Kazan Modeli	Nominal Güçte Verim (%)	Kısmi Yükte Verim (%)	Enerji Performansı
MKBG-80	90,6	98,6	*
MKBG-100	90,7	98,6	*
MKBG-125	90,8	98,5	*
MKBG-150	90,9	98,5	*
MKBG-175	91,0	98,5	*
MKBG-200	91,1	98,5	*
MKBG-250	91,8	98,9	*
MKBG-300	92,4	99,3	**

