



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ BELGESİ

MİMSAN MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

firması

2. ORG.SAN.BÖL. 3. CAD. NO: 13 MALATYA

adresinde

ÜRÜNLER	AT TİP İNCELEME BELGE NO.	AT PIN
CEBRİ BRÜLÖRLÜ - GAZ YAKITLI - 3 GEÇİŞLİ - ÇELİK GÖVDELİ SICAK SU KAZANLARI (MSG ...)	1783-GAD-085	1783 CO 85

kapsamı için

2009/142/AT– Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği/ Ürün Kalite Güvencesi - Modül E (EK-II)


'nin gereklerine göre ve TS EN ISO 9001:2008' in ilgili maddeleri dikkate alınarak tetkik edilmiş ve belgelendirilmiştir.

Onaylanmış Kuruluş Numarası: 1783
Belge Veriliş Tarihi: 14/02/2013
Geçerlilik Tarihi: 08/12/2017
Proje No.: 422-14 / 368555
İnceleme Rapor Numarası: 422-GAD-027/2014-06
Belge Değişiklik Tarihi / Nedeni 08.12.2014 / Tasarım Değişikliği

Kalite Sisteminin Teknik Düzenleme/ Uyumlaştırılmış Standard gereklerini karşıladığını gösteren işbu belge ile Kuruluş; tetkiki yapılan kalite sistemi kapsamında CE Uygunluk İşaretini, aşağıda gösterildiği şekilde iliştime ve Onaylanmış Kuruluş numarasını kullanmaya yetkilidir.

CE

Belge No: 1783 – GAD – 087



Sezai DOĞAN
Direktifler Müdürü
ANKARA, (rev. 01) <08.12.2014>

Bu belge ancak TSE- Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783 mührü ile geçerlidir.

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ BELGESİ

MİMSAN MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

firması

2. ORG.SAN.BÖL. 3. CAD. NO: 13 MALATYA

adresinde

ÜRÜNLER	AT TİP İNCELEME BELGE NO.	AT PIN
CEBRİ BRÜLÖRLÜ - GAZ YAKITLI - 3 GEÇİŞLİ - ÇELİK GÖVDELİ SICAK SU KAZANLARI (MSG ...)	1783-BED-053	1783 CO 53

kapsamı için

92/42/AT– Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği/ Ürün Kalite Güvencesi - Modül E (EK-IV)

'nin gereklerine göre ve TS EN ISO 9001:2008' in ilgili maddeleri dikkate alınarak tetkik edilmiş ve belgelendirilmiştir.

Onaylanmış Kuruluş Numarası: 1783
Belge Veriliş Tarihi: 14/02/2013
Geçerlilik Tarihi: 08/12/2017
Proje No.: 422-14/368561
İnceleme Rapor Numarası: 422-BED-027/2013-02
Belge Değişiklik Tarihi / Nedeni: 08.12.2014 / Tasarım Değişikliği

Kalite Sisteminin Teknik Düzenleme/ Uyumlaştırılmış Standard gereklerini karşıladığını gösteren işbu belge ile Kuruluş; tetkiki yapılan kalite sistemi kapsamında CE Uygunluk İşaretini, aşağıda gösterildiği şekilde iliştime ve Onaylanmış Kuruluş numarasını kullanmaya yetkilidir.



Belge No: 1783 – BED – 056



Sezai DOĞAN
Direktifler Müdürü

ANKARA, (rev1), 08.12.2014

Bu belge ancak TSE- Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783 mührü ile geçerlidir.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİNE EK

BELGE NO.: 1783-GAD-085

Ürün Tanımı ve Kullanım Amacı
CEBRİ BRÜLÖRLÜ - GAZ YAKITLI - 3 GEÇİŞLİ - ÇELİK GÖVDELİ SICAK SU KAZANLARI - ISITMA

Tip/Model Gösterimi	Gaz Kategorisi/ Basınç (mbar)	Hedef Ülkeler
MSG ...	I _{2H} (20 mbar)	TR

Tip/Model Gösterimi	Kapasite	Basınç Değerleri			
MSG-80	80000 kcal/h (93 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-90	90000 kcal/h (105 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-100	100000 kcal/h (116 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-110	110000 kcal/h (128 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-120	120000 kcal/h (140 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-125	125000 kcal/h (145 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-140	140000 kcal/h (163 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-150	150000 kcal/h (174 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-160	160000 kcal/h (186 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-175	175000 kcal/h (203 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-180	180000 kcal/h (209 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-200	200000 kcal/h (233 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-210	210000 kcal/h (244 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-225	225000 kcal/h (262 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-250	250000 kcal/h (291 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-300	300000 kcal/h (349 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-340	340000 kcal/h (395 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MSG-350	350000 kcal/h (407 kW)	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİNE EK (Sayfa 2)

BELGE NO. : 1783-BED-053

Kazan Modeli	Nominal Güçte Verim (%)	Kısmi Yükte Verim (%)	Enerji Performansı
MSG-80	88,1	97,6	*
MSG-90	88,5	97,9	*
MSG-100	88,9	98,2	*
MSG-110	89,3	98,5	*
MSG-120	89,7	98,8	*
MSG-125	89,9	99,0	*
MSG-140	90,5	99,5	*
MSG-150	90,9	99,8	*
MSG-160	91,3	100,1	*
MSG-175	91,9	100,6	**
MSG-180	91,9	100,6	**
MSG-200	91,7	100,5	*
MSG-210	91,6	100,4	*
MSG-225	91,5	100,3	*
MSG-250	91,3	100,1	*
MSG-300	91,0	99,8	*
MSG-340	90,7	99,6	*
MSG-350	90,6	99,5	-

